



Vastavusdeklaratsioon nr. 2009-9

Pipelife Eesti AS
 Põrguvälja tee 4
 Lehmja küla, Rae vald
 Harjumaa 75306
 Eesti

Käesolevaga tõendab Pipelife Eesti AS, et **maaalused tuleτόrjehüdrandid TTS** (DN100, PN10) toodetud Pipelife Eestis eelpooltoodud aadressil on vastavuses Euroopa Ehitustoodete Direktiivis kehtestatud sätetega (CPD 89/106/EEC) ning nende tootmisel on järgitud alljärgnevas standardis esitatud nõudeid:

EN 14339:2005 "Maaalused tuleτόrjehüdrandid".

Maaaluse tuleτόrjehüdrandi omadused:

Nominaalmõõt	DN 100
Surveklass	PN 10
Materjal	Roostevaba teras ja polüetüleen
Sulgemise suund	Päripäeva
Täieliku avanemise/(surnud) pöörete arv	8/1
Jõumomendid MOT; mST	130, 260 Nm
Sisselaske liitmik	EN 1092-1
Väljalaske liitmik	GOST 7499-71
kV väärtus	273
Veest tühjenemise aeg	1 min 31s
Sissejääva vee kogus	50 ml

Käesolev deklaratsioon põhineb vastavussertifikaadil nr. **1527-CDP-0030**, välja antud sertifitseerimisbüroo Inspacta Estonia OÜ (Teavitatud asutus nr. 1527) poolt 10.12.2009.



Antud deklaratsioon on esmakordselt avaldatud 17.12.2009 ja kehtib kuni eespoolmärgitud nõudeid ei ole oluliselt muudetud jätkuvidevalt.

Christen Puust
 Kvaliteedijuht



17 detsember 2009