



Vastavusdeklaratsioon nr. 2008-4

Pipelife Eesti AS
 Põrguvälja tee 4
 Lehmja küla, Rae vald
 Harjumaa 75306
 Eesti

Käesolevaga tõendab Pipelife Eesti AS, et **maapealsed sambakujulised tuletõrjehüdrandid TTMP** (DN100, PN16) toodetud Pipelife Eestis eelpooltoodud aadressil on vastavuses Euroopa Ehitustoodete Direktiivis kehtestatud sätetega (CPD 89/106/EEC) ning nende tootmisel on järgitud alljärgnevas standardis esitatud nõudeid:

EN 14384:2005 "Sambakujulised tuletõrjehüdrandid".

Sambakujulise tuletõrjehüdrandi omadused:

Nominaalmõõt	DN 100
Surveklass	PN 16
Materjal	Roostevaba teras ja polüetüleen
Sulgemise suund	Päripäeva
Täieliku avanemise/sulgemise pöörete arv	21
Jõumomendi klass (MOT; mST)	Klass 2 (125, 250)
Väljalase	2 x DN65
Hüdrandi tüüp	A
kV väärtus	255,6

Käesolev deklaratsioon põhineb vastavussertifikaadil nr. 1527-CDP-0004, välja antud sertifitseerimisebüroo EstCert OÜ (Teavitatud asutus nr. 1527) poolt 23.04.2008.



Antud deklaratsioon on esmakordselt avaldatud 23.04.2008 ja kehtib kuni eespoolmärgitud nõudeid ei ole oluliselt muudetud kuni 23.04.2012

Christen Puust
 Kvaliteedijuht



24. aprill 2008