





POS	NIMETUS	KIRJELDUS	KOGUS
1	Betoon-plast ankurdusplaat	D2200x150	1
2	PE spiraalitoru	ID1400 SN4	1
3	Teleskoobi mansett	PE100, 1000/630	1
4	Ülemine plaat	PE 20 mm	1
5	Libisemiskindlate astmetega RV redel	AISI316, astmete vahe 300mm	1
6	Redeli kinnitus	PE 15 mm	1
7	Soojustatud teleskoop, umbluuk, malm, 40t	D630	1
8	Tõsteaas	Tross	4
9	Malmkolmik äärikutega	DN150/150	1
10	Kiirliiteäärik, tõmbekindel	DN150	2
11	Tugihülss	DN150, AISI304, SDR17	2
12	AVK kummikiilsiber	DN150, EPDM	3
13	Käsiratas siibrile	DN125/150	3
14	Arm. äärikutihend	EPDM 150/160	4
15	PE100 veetoru	PE100, 160x9.5	3
16	Tugi	PE100, 160x9.5	1
17	Kaelus	De160, SDR17	1
18	Äärik	DN150, PN10	1

Märkused:

Liikluskoormusega teede alla minevatele plastkaevudele vajalik koormusjaotusplaat.

Teleskoop 630	A	Rotoluuk 800	B	Teenindusava tüüp	A ☐	B ☐
				Survetoru sügavus maapinnast	H=	mm
				Survetoru läbimõõt 1	D1=	mm
				Survetoru läbimõõt 2	D2=	mm
				Survetoru läbimõõt 3	D3=	mm

JOONESTAJA	KUUPÄEV	PROJEKT	TÜÜPJONIS		
Jaanus Kaasik	01.10.2026	KIRJELDUS	Siibrিকাev ID1400, DN150		
MATERIAL	Polüetüleen				
PIPELIFE EESTI AS		SUURUS	JOONISE NR.	REV.	
		A4	25307	A	
		MÕÖTKAVA 1:30		LEHT 1/1	