





POS	NIMETUS	KIRJELDUS	KOGUS
1	Betoon-plast ankurdusplaat	D2400x150	1
2	PE spiraalatoru	ID1600 SN4	1
3	Teleskoobi mansett	PE100, 1000/630	1
4	Ülemine plaat ribidega	PE 20 mm	1
5	Libisemiskindlate astmetega RV redel	AISI316, astmete vahe 300mm	1
6	Redeli kinnitus	PE 20mm	1
7	Soojustatud teleskoop, umbluuk, malm, 40t	D630	1
8	Tõsteaas	Tross	4
9	Arm. äärikutihend	EPDM 200/200	6
10	Käsiratas siibrile	DN200	5
11	AVK siiber	DN200, EPDM	5
12	Kiirliiteäärik	DN200	2
13	Tugihülss	DN200, AISI304, SDR17	2
14	Malmkolmik äärikutega	DN200/200	1
15	PE100 veetoru	PE100, 200x11.9	3
16	Tugi	PE100, 160x9.5	1
17	Kaelus	De200, SDR17	1
18	Äärik	DN200, PN10	1

Märkused:

Liikluskõormusega teede alla minevatele plastkaevudele vajalik koormusjaotusplaat.

Teleskoop 630	A	Rotoluuk 800	B	Teenindusava tüüp	A ☐	B ☐
				Survetoru sügavus maapinnast	H=	mm
				Survetoru läbimõõt 1	D1=	mm
				Survetoru läbimõõt 2	D2=	mm
				Survetoru läbimõõt 3	D3=	mm

JOONESTAJA	KUUPÄEV	PROJEKT		
Jaanus Kaasik	01.10.2026	TÜÜPJONIS		
MATERIAL	Polüetüleen	KIRJELDUS		
PIPELIFE EESTI AS		Siibrikaev ID1600, DN200		
PIPELIFE		SUURUS	JOONISE NR.	REV.
		A4	25308	A
		MÕÖTKAVA1:35		LEHT 1/1