




B



POS	NIMETUS	KIRJELDUS	KOGUS
1	PE spiraalтору	ID1200 SN4	1
2	Teleskoobi mansett	PE100, 1000/630	1
3	Ülemine plaat	PE 20 mm	1
4	Libisemiskindlate astmetega RV redel	AISI316, astmete vahe 300mm	1
5	Redeli kinnitus	PE 20mm	1
6	Manseti tihend	D630, ümar	1
7	Soojustatud teleskoop, umbluuk, malm, 40t	D630	1
8	El k muhv	32 SDR11	2
9	PE-messing üleminek	32x3/4' SDR11	2
10	PE100 veetoru	PE100, 32x3	2
11	Veemõõtja konsool	DN20 (190mm)	1
12	Betoon-plast ankurdusplaat tõsteasadega	D1900x150	1
13	Tugi	PE 15mm	1

B



Märkused:
Liikluskõormusega teede alla minevatele plastkaevudele vajalik koormusjaotusplaat.

A

Teleskoop 630	A	Rotoluuk 800	B	Teenindusava tüüp	A ☐	B ☐
				Survetoru sügavus maapinnast	H=	mm
				Survetoru läbimõõt	D=	mm
				Veemõõtja suurus	DN=	mm

JOONESTAJA	KUUPÄEV	PROJEKT			
Jaanus Kaasik	01.10.2026	TÜÜPJONIS			
MATERIAL	Polüetüleen	KIRJELDUS			
PIPELIFE EESTI AS		VMK ID1200-DN20			
		SUURUS	JOONISE NR.		REV.
		A4	25305		A
		MÕÖTKAVA 1:30		LEHT 1/1	

A