





Märkused:
Liikluskooormusega teede alla minevatele plastkaevudele vajalik koormusjaotusplaat.

POS	NIMETUS	KIRJELDUS	KOGUS
1	Betoon-plast ankurdusplaat	D2400x150	1
2	PE spiraaloru	ID1600 SN4	1
3	Teleskoobi mansett	PE100, 1000/630	1
4	Ülemine plaat ribidega	PE 20 mm	1
5	Libisemiskindlate astmetega RV redel	AISI316, astmete vahe 300mm	1
6	Redeli kinnitus	PE 20mm	1
7	Soojustatud teleskoop, umbluuk, malm, 40t	D630	1
8	Tõsteaas	Tross	4
9	Veemõõdja konsool	DN40 (300mm)	1
10	PE-messing üleminek	50x1 1/2 SDR11	2
11	El k muhv	D50 SDR11	2
12	PE100 veetoru	PE100, 50x4.6	2
13	Tugi	PE 15mm	1

Teleskoop 630

Rotoluuk 800



Teenindusava tüüp	A ☐	B ☐
Survetoru sügavus maapinnast	H=	mm
Survetoru läbimõõt	D=	mm
Veemõõdja suurus	DN=	mm

JOONESTAJA	KUUPÄEV	PROJEKT	TÜÜPJONIS	
Jaanus Kaasik	01.10.2026	KIRJELDUS	VMK ID1600-DN40	
MATERIAL	Polüetüleen	SUURUS	JOONISE NR.	REV.
PIPELIFE EESTI AS		A4	25304	A
PIPELIFE		MÕÖTKAVA 1:30		LEHT 1/1
w. wienerberger				