VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. 2022-11-02-01

Toote nimetus:	Sileda pinnaga PE kaablikaitse torud maaaluseks paigalduseks
Toote identifitseerimise element:	EN 61386-24 PE CABLE PROTECTION N
Toote tehnilised normid:	EVS-EN 61386-24:2010 Elektrijuhistike torusüsteemid. Osa 24: Erinõuded. Maa-alused torusüsteemid.
Toote kasutusala:	Kaablikaitse toru maaaluseks paigaldamiseks

Tootele deklareeritavad omadused	**Ühik**	**Väärtus**							**Meetod**
Materjal	-	PE							-
Nimimõõtmed	mm	50	75	90	110	125	160	200	EVS-EN 61386-24:2010
Vastupidavus kokkusurumisjõule	N	750	1250	1250	1250	1250	1500	1750	
Löögikindlus (klass)	-	N (normaalne): 5 kg							
Painduvud	-	jäik							

Tootja:	Pipelife Eesti AS Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti
Tootmispaik:	Pipelife Eesti AS Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga kinnitab Pipelife Eesti AS, et ülalnimetatud tooted on valmistatud vastavalt nimetatud tehnilistele normidele ja deklareeritud omadustele.
Pipelife Eesti AS-il on nimetatud toodete kohta toote sertifikaat number ET-0242-19, mis on väljastatud Inspecta Estonia OÜ poolt ja mis kinnitab toodete vastavust nimetatud nõuetele.
Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab kvaliteedijuhtimissüsteemide ISO 9001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-066-21.
Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab keskkonnajuhtimissüsteemide ISO 14001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-065-21.

Vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kuupäev: 02.11.2022

Allkirjastatud:
Lembit Salla
Pipelife Eesti AS tehase juhi poolt

kiwa certified
ISO 9001
ISO 14001
Inspecta Estonia OÜ