

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. 2022-11-02-01

Toote nimetus: Sileda pinnaga PE kaablikaitse torud maaaluseks paigalduseks

Toote identifitseerimiselement: EN 61386-24 PE CABLE PROTECTION N

Toote tehnilised normid: EVS-EN 61386-24:2010 Elektrijuhistike torusüsteemid. Osa 24: Erinõuded. Maa-alused torusüsteemid.

Toote kasutusala: Kaablikaitse toru maaaluseks paigaldamiseks

Tootele deklareeritavad omadused	Ühik	Väärtus									Meetod
Materjal	-	PE									-
Nimimõõtmed	mm	50	63	75	90	110	125	160	200	250	EVS-EN 61386-24:2010
Vastupidavus kokkusurumisjõule	N	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1500	1500	1500	
Löögikindlus (klass)	-	N (normaalne): 5 kg									
Painduvud	-	jäik									

Tootja: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Tootmispaik: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga kinnitab Pipelife Eesti AS, et ülalnimetatud tooted on valmistatud vastavalt nimetatud tehnilistele normidele ja deklareeritud omadustele.

Pipelife Eesti AS-il on nimetatud toodete kohta toote sertifikaat number ET-0242-19, mis on väljastatud Inspecta Estonia OÜ poolt ja mis kinnitab toodete vastavust nimetatud nõuetele.

Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab kvaliteedijuhtimissüsteemide ISO 9001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-066-21.

Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab keskkonnajuhtimissüsteemide ISO 14001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-065-21.

Vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kuupäev: 02.11.2022

Allkirjastatud: 
Lembit Salla
Pipelife Eesti AS tehase juhi poolt

