PIPELIFE
always part of your life

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. 2021-05-07-01

Toote nimetus: PE mahutid 1 m^3 kuni 60 m^3

Toote tehnilised normid: Tehase tootmisohje
Tehniline joonis

Toote komponendid	Põhiomadused	Komponendi tehniline orm
Spirotoru PE ID 1000	ringjäikus SN ≥ 2	EVS-EN ISO 9969 Termoplasttorud. Ringjäikuse määramine
Spirotoru PE ID 1200 – ID 2400	ringjäikus SN ≥ 4	
Sisse- ja väljaviigu toru	PE materjalist toru	-
Otsakork	Roto valudetail	
Otsakork	PE plaat 20 mm tugevdatud PE ristiga	
Otsakork	PE plaat 20 mm tugevdatud metallristiga ja topelt PE plaadiga	

Toote kasutusala: Sademe- ja tuletõrjevee mahutid

Toote kokkupanek: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga kinnitab Pipelife Eesti AS, et ülalnimetatud PE mahutid on kokku pandud toodud tootekomponentidest vastavalt kliendiga kooskõlastatud pakkumisele ja/või joonisele.
Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab kvaliteedijuhtimissüsteemide ISO 9001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-066-21.
Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab keskkonnajuhtimissüsteemide ISO 14001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-065-21.

Vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kuupäev: 07.05.2021

Allkirjastatud:
Silver Siivelt
Pipelife Eesti AS eritoodete tootmisjuhi poolt

kiwa certified
ISO 9001
ISO 14001
Inspecta Estonia OÜ